

Affinity2⁵⁵™

设计精美的高级设计豪华乙烯基瓷砖系列
对于繁忙的交通环境，Affinity2⁵⁵ 融合了真实的
复制木板设计，结合了当代和再生木材图案。



PRODUCT SPECIFICATION 产品规格



- 地板应为Polyflor Affinity 255 PUR，由英格兰曼彻斯特的Polyflor Ltd.提供。
- 地板应为厚度为2.0毫米的柔性PVC瓷砖和木板地板。
- 它应具有以下层压结构：约0.55mm的透明PVC耐磨层，约0.07mm的印刷薄膜层和约1.63mm的背板。
- 地板应采用优质的交联聚氨酯增强材料，以提供卓越的清洁益处，节省生命周期维护和最佳的外观保持力。



- 根据EN ISO 10582，使用中的分类必须至少为23/33/42（如EN ISO 10874所定义）：即繁华的商业区域。
- 关于火焰蔓延，地板应经过完整的EN 13501-1测试，并通过Bfl-S1级认证，并达到EN AS 9239-1标准≥8kw/ m²，并且通过EN ISO 11925-2的强制性要求。
- 经EN 13893测试，该产品被分类为DS（干滑）。经DIN 51130测试，该产品还达到R10等级。耐湿滑性，请参阅Expona Control PUR或Polysafe系列。
- 产品的重量不应超过2,964g / m²。
- 就耐久性而言，地板必须通过ISO 105-B02方法3的全面测试，并且合格率≥6。



- 地板将在绿色规范指南中达到BRE全球环境通用A+等级。
- 可根据要求提供通用的EN 15804环境产品声明（EPD）。
- 制造商应提供设施，以通过Recofloor计划回收和回收废弃的乙烯基地板材料。
- Polyflor Affinity 255 PUR在按照AgBB标准进行测试时，实现了非常低的VOC排放结果，并获得了Eurofins认证，可实现室内空气舒适度金牌，也是经FloorScore认证的产品。
- Polyflor Affinity 255 PUR已通过BES 6001认证，可负责任采购，质量非常好，在认可的SA 8000工厂生产。



- 地面覆盖层的制造商必须持有有效的质量体系证书，证明其符合BS EN ISO 9001。
- 地面覆盖层的制造商必须持有有效的环境证书，证明其符合ISO 14001。



- 必须进行湿气测试，以确保底层地板干燥至与乙烯基地板应用一致的水平。测试应该按照BS 8203中的说明使用湿度计进行。一旦达到平衡，结果不应超过75 % RH实现。
 - 所用的粘合剂必须经过Polyflor认可，以确保完全的产品兼容性。
 - 产品必须完全适应要安装的环境。有关详细信息，请参见Polyflor安装说明。
 - 必须按照BS 8203和Polyflor的说明进行安装。
 - 适用于地板温度高达27°C的情况。有关详细信息，请参见Polyflor技术信息。
- 注意：阴影和纹理变化的微妙融合最好通过3-4包瓷砖的随机混洗获得。



- 有关澄清和有关处理和安装，粘合剂，维护，应用和耐化学性的信息，请咨询Polyflor客户技术服务部+44 (0) 161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。
- 在发布之日，所提供的数据正确无误。但是，Polyflor Ltd.保留进行不会对性能造成不利影响的更改的权利或质量。

